



THE WAY YOU WANT

SUORITUSTASOILMOITUS

No. TR54_006_2020

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:
Konekäyttöinen, yksilehtinen teollisuusliukupalo-ovi TR54, koko max 6,0 m x 5,162 m
2. Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ja porttien oveksi tarkoitettu liukupalo-ovi.
3. Valmistaja: Saajos Oy, Puistokatu 21, 08150 Lohja
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 1
- 6a. Yhdenmukaistetut standardit: a) EN 16034:2014 ja b) EN 13241+A2:2016
Ilmoitettu laitos: NB 1336
Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti palo-ovelle: 1336-CPR-0192
Tuotteen tyyppitestauksen suorittanut laboratorio:
NB 0537 – VTT Expert Services Oy
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palonkestävyys	EI ₁₆₀	EN 16034:2014
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mekaaninen lujuus ja vakavuus	Testi läpäisty	EN 13241 +A2:2016
Turvallinen avautuminen	Testi läpäisty	
Törmäysvoimat	Testi läpäisty	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: Lohja 31.01.2020

Nimi: Kalle Saajos