

## Saajos Oy:n teräsrunkoisen parioven UFD126\_RC3, sekä yksilehtisen version UFD125\_RC3 –luokan RC3 murtotestit standardin SFS-EN 1627:2021 mukaan

<b>Tilaaaja</b>	Saajos Oy Kalle Saajos puistokatu 21 8150 Lohja kalle.saajos@saajos.fi FINLAND
<b>Tilausviite</b>	D2AAPT240055-01
<b>Yhteyshenkilö</b>	<b>Eurofins Expert Services Oy</b> Asiantuntijat Aki Neuvonen ja Antti Posio sekä Asiakkuuspäällikkö Eveliina Naapanki Tekniikantie 4 B, Espoo PL 47, 02151 Espoo Puh. +358 50 465 0179, +358 40 575 7088 ja +358 40 662 0290 E-mail: Aki.Neuvonen@cpt.eurofinseu.com, Antti.Posio@cpt.eurofinseu.com ja Eveliina.Naapanki@cpt.eurofinseu.com
<b>Tuote</b>	Saajos Oy:n murtosuojaovi UFD126_RC3. Koko karmeineen 1395mm x 2050mm. Testaus kattaa ovikoot karmeineen 698-1674 mm x 1025 - 2460 mm (leveys x korkeus). UFD125_RC3. Koko karmeineen 890mm x 2050mm. Testaus kattaa ovikoot karmeineen 445-1068 mm x 1025 - 2460 mm (leveys x korkeus).
<b>Laboratorio</b>	Eurofins Expert Services Oy
<b>Testausraportti</b>	EUFI29-24004651-T1
<b>Standardit</b>	SFS-EN 1627:2021, 1628:2021, SFS-EN1629 ja 1630:2021 Murtosuojaluokka RC3
<b>Testaus</b>	Staattisissa kokeissa ovea painettiin aukeamissuuntaan sisältä ulospäin. Dynaamisissa kokeissa ovea iskettiin iskurilla sulkeutumissuuntaan, ulkoa sisäänpäin. Käytännön murtokokeissa hyökkäyssuunta oli oven sulkeutumissuuntaan ulkoa sisäänpäin.
<b>Lukitus</b>	Oven käyttölukkona oli Assa 410+1312+3212 ja turvalukkona Assa 411+1312+3212. Karmien sivuille on asennettu lisätueksi muovikiiloja.
<b>Tulokset</b>	Saajos Oy:n UFD126_RC3 sekä UFD125_RC3 täyttävät murtosuojaluokka RC3 vaatimukset standardin SFS-EN 1627:2021 mukaisesti. Ovelle suoritettiin staattiset, dynaamiset ja käytännön -murtokokeet. Testaus on akkreditoitua.

**Espoo 29.11.2024**



Aki Neuvonen  
Asiantuntija



Antti Posio  
Asiantuntija

Jakelu - Asiakas

Elektronisesti allekirjoitettu.