

Tilaaaja **Teknologioteollisuus ry**
Teräspalo-ovien valmistajien toimialaryhmä
Etelärantaä 10
00130 HELSINKI

Tilaus E-mail, Arto Kivirinta, 27.8.2013

Yhteyshenkilö VTT Expert Services Oy
Arviointipäällikkö Liisa Rautiainen
PL 1001, 02044 VTT
Puh. + 358 20 722 4920
E-mail: liisa.rautiainen@vtt.fi

Tehtävä **Lausunto teräspalo-ovien CE-merkintämahdollisuudesta**

Taustatiedot Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 astui voimaan 1.7.2013. Asetus teki rakennustuotteiden CE-merkinnästä pakollisen niiden tuotteiden osalta, joilla on voimassa oleva harmionisoitu tuotestandardi (hEN), jonka siirtymäaika on päättynyt. Eurooppalainen standardisointijärjestö CEN on laatinut luonnoksen harmonisoiduksi tuotestandardiksi prEN 16034 "Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and windows. Product standard, performance characteristics. Fire resistance and/or smoke control characteristics", jonka valmistuminen on CEN TC 33:n mukaan mahdollista aikaisintaan syksyllä 2014 ja siirtymäajan päättymisen vastavast vuonna 2015.

Lausunto Saatujen tietojen, EN standardien ja CEN:in kotisivujen läpikäymisen perusteella voidaan todeta seuraavaa:

Palo-ovien CE-merkintä ei ole vielä mahdollista, koska niitä koskevaa harmonisoitua tuotestandardia ei vielä ole. Kun standardi aikanaan valmistuu ja kun standardin siirtymäaika on julkaistu virallisessa lehdessä (Official Journal of the European Union), voidaan siirtymäajan alkamisen jälkeen käynnistää CE-merkintätoimenpiteet. CE-merkintä on kuitenkin pakollista vasta standardin siirtymäajan päättymisen jälkeen.

Koska CE-merkintämahdollisuutta ei vielä ole, on palo-oville käytössä kansallinen tyyppihyväksyntäkäytäntö. Siinä noudatetaan luokituksen osalta luokitusstandardia SFS-EN 13501-2. Tämä tyyppihyväksyntäkäytäntö loppuu, kun CE-merkintä tulee mahdolliseksi.

Espoossa, 8.10.2013



Tiina Ala-Outinen
Liiketoimintapäällikkö



Liisa Rautiainen
Arviointipäällikkö

JAKELU Tilaaaja
VTT Expert Services Oy /Arkisto

Alkuperäinen
Alkuperäinen